

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00035

(номер сертификата соответствия)

034717

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»). Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341. Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»). Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341. Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве, 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 50, стр. 18. Номер телефона: +7(495) 287-49-14, доб. 3068; +7-909-940-01-85. Адрес электронной почты: ikbs@mgsu.ru. ИНН: 7716103391. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.318 от 24.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция оконная со стеклопакетом легкобрасываемая смещаемая, типа ЛСКОС-ОП/Пр/С и ЛСКОС-ОП/Ж/С (См. Приложение № 008187), изготавливаемая по ТУ 22.23.14-005-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе блоков оконных из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов». Серийный выпуск.

код ОКПД  
22.23.14.120  
код ТН ВЭД России**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56288-2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкобрасываемые для зданий. Технические условия» п. 5.1.2, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.8, 5.1.5, 8.12 (в части требований к ЛСК смещаемого типа); ТУ 22.23.14-005-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе блоков оконных из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов». Давление вскрытия не более 3,85 кПа. Обеспечивается работоспособность конструкции при многократном воздействии перепадов давления ветра при восприятии пиковых ветровых нагрузок, определенных с коэффициентом надежности не менее 1,4 (СП 20.13330.2016), не более 2,4 кПа.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 23-07-05/1ДС-ИКБС от 05.07.2023 г., № 23-07-05/2ДС-ИКБС от 05.07.2023 г. Испытательная лаборатория НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.259 от 28.02.2019 г. Акт № 13ДС-23 от 29.05.2023 г. о результатах анализа состояния производства, проведенного ОС ИКБС НИУ МГСУ.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.23.14-005-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе блоков оконных из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов»; Инструкция по эксплуатации ЛСК; Паспорта на ЛСК.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**с 14.07.2023 г. по 13.07.2028 г.Руководитель  
(заместитель руководителя)  
экспертной организацииО.Н. Корольченко  
И.О. Фамилия

Эксперт

А.В. Максакова  
И.О. Фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00035  
(номер сертификата соответствия)

008187  
(учетный номер бланка)

Конструктивное исполнение конструкции легкобрасываемой смещаемого  
типа ЛСКОС-ОП/Пр/С и ЛСКОС-ОП/Ж/С

код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.23.14.120	<p>Блоки оконные конструкции легкобрасываемой изготавливаются из поливинилхлоридных профилей, число воздушных камер профилей – не менее трех, с армирующим стальным профилем толщиной не менее 1,5 мм. Глубина готового изделия не более 86 мм, со светопрозрачным заполнением – однокамерный или двухкамерный стеклопакеты по ГОСТ 24866-2014, толщиной не более 48 мм.</p> <p>Смещаемый элемент легкобрасываемой конструкции фиксируется с помощью разрушаемых узлов крепления для конструкции легкобрасываемой, диаметром не более 30 мм марки УКР.</p> <p>Смещаемый элемент закрепляется в проеме тросовыми страховочными устройствами марки УТС-200.</p>	ТУ 22.23.14-005-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе блоков оконных из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов»



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
экспертной организации

Эксперт

  
подпись

О.Н. Корольченко  
И.О. Фамилия

  
подпись

А.В. Максакова  
И.О. Фамилия