

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00039

(номер сертификата соответствия)

034721

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»).  
Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341.  
Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»).  
Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341.  
Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве, 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 50, стр. 18. Номер телефона: +7(495) 287-49-14, доб. 3068; +7-909-940-01-85. Адрес электронной почты: ikbs@mgsu.ru. ИНН: 7716103391. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.318 от 24.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция легкобрасываемая смешанная типа ЛСКП-ПТСП/С (См. Приложение № 008878), изготавливаемая по ТУ 24.33.30-008-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе панелей трехслойных стеновых с разрушающимися узлами крепления для промышленных объектов». Серийный выпуск.

код ОКПД  
24.33.30.000  
код ТН ВЭД России**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 24.33.30-008-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе панелей трехслойных стеновых с разрушающимися узлами крепления для промышленных объектов». Давление вскрытия не более 3,85 кПа. Обеспечивается работоспособность конструкции при многократном воздействии перепадов давления ветра при восприятии пиковых ветровых нагрузок, определенных с коэффициентом надежности не менее 1,4 (СП 20.13330.2016) не более 2,4 кПа.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 23-07-12/ИДС-ИКБС от 12.07.2023 г., № 23-07-12/2ДС-ИКБС от 12.07.2023 г. Испытательная лаборатория НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.259 от 28.02.2019 г. Акт № 13ДС-23 от 29.05.2023 г. о результатах анализа состояния производства, проведенного ОС ИКБС НИУ МГСУ.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 24.33.30-008-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе панелей трехслойных стеновых с разрушающимися узлами крепления для промышленных объектов»;  
Инструкция по эксплуатации ЛСК;  
Паспорта на ЛСК.**СВОИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**с 21.07.2023 г. по 20.07.2028 г.Руководитель  
(Заместитель руководителя)  
экспертной организации


подпись

О.Н. Корольченко  
И.О. Фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Максакова  
И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00039

(номер сертификата соответствия)

**008878**

(учетный номер бланка)

Конструктивное исполнение конструкции легкобрасываемой смещаемого  
типа ЛСКП-ПТС/Пр/С

код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
24.33.30.000	<p>Блоки конструкций легкобрасываемых изготавливаются из панелей трехслойных стеновых с утеплителем из минеральной ваты по ГОСТ 32603-2021 толщиной не более 200 мм.</p> <p>Смещаемый элемент легкобрасываемой конструкции фиксируется с помощью разрушаемых узлов крепления для конструкции легкобрасываемой, диаметром не более 30 мм марки УКР.</p> <p>Смещаемый элемент закрепляется в проеме тросовыми страховочными устройствами марки УТС-200.</p>	ТУ 24.33.30-008-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе панелей трехслойных стеновых с разрушающимися узлами крепления для промышленных объектов»



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
экспертной организации

эксперт

  
подпись

О.Н. Корольченко  
И.О. Фамилия

  
подпись

А.В. Максакова  
И.О. Фамилия